

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Убинскому району Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

НСО, Убинский район, с. Убинское, ул. Ленина 27, тел. 8 (38366) 21-790, E-mail:
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 67/1/38

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Раисинская средняя общеобразовательная школа» Убинского района Новосибирской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по

пожарному надзору *Коваль С.В.*

Отделение надзорной деятельности по № 68

Убинскому району Новосибирской области

(наименование органа ГПН)

от « 1 » октября 2013 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин.

« 8 » октября 2013 г. по 17 ч 00 мин. « 8 » октября 2013 г.

проведена проверка

Государственный инспектор Убинского района Новосибирской области по пожарному надзору

Григчин Сергей Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

муниципальное казенное образовательное учреждение «Раисинская средняя общеобразовательная школа» Убинского района Новосибирской области, с.Раисино, ул. Кирова 74

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	на объекте огнетушители не пронумерованы белой краской.	Правила противопожарного режима в РФ п.475	14.10.2014	
2	Отсутствует акт об очистке вентиляционных каналов, воздуховодов.	Правила противопожарного режима в РФ п.50	14.10.2014	
3	На объекте отсутствуют электрические фонари в достаточном количестве из расчета 1 фонарь на 50 человек.	Правила противопожарного режима в РФ п. 38	14.10.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 08 октября 2014 г. (квартал, месяц).

Государственный инспектор Убинского района Новосибирской области по пожарному надзору Гритчин Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«8» октября 2013г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(должность, фамилия, инициалы)

«10» октября 2013г.